



Naše značka: O17610040187/OTPCLI/Fe
Vyřizuje: Ing. Radka Tůmová Fenclová
Datová schránka: f7rf9ns
Telefon: 840 111 111
Email: radka.fenclova@scvk.cz
Datum: 17. 2. 2017

OBEC POLEVSKO
Polevsko 152
471 16

Věc: Stanovisko ve věci předloženého dodatku k posudku na možnost vsaku v lokalitě Polevsko – Jedličná, ze dne 19. 1. 2017, RNDr. Lusk

Předmětem dodatku hydrogeologického posudku je návrh řešení problematických míst v lokalitě Polevsko – Jedličná.

Jednou z variant je výstavba DČOV a následné vypouštění předčištěných OV do vod povrchových. Další variantou je vyvážení veškerých OV na centrální ČOV.

Pro výše položená místa je doporučeno realizovat navržené řešení vsaku do vsakovacích drénů. Vypouštění OV z objektu č. p. 204 navrhoje doplnit pískovým filtrem nebo infiltracním násypem před vypuštěním do vsakovací nádrže.

Po prostudování předloženého dodatku k HG posudku uvádíme, že nadále zůstává v platnosti naše vyjádření O16610200756/OTPCLI/Fe ze dne 2. 12. 2016.

Situaci v odlehlejších místech doporučujeme řešit separátně – přistoupit na vyvážení OV (bezodtokové jímky), případně použít navrhované řešení doplnění pískového filtru nebo infiltracního násypu před vypuštěním do vsakovací nádrže.

Ideálním řešením zůstává vypouštění předčištěných OV do vod povrchových.

Vyřešení majetkoprávních vztahů spojených s přechodem přes cizí pozemky není předmětem uvedeného posudku.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

171

Ing. Martina Slavíková
Ing. Karel Blažek
zástupce ředitele závodu
Ředitel OZ Liberec

Na vědomí: Městský úřad, odbor životního prostředí, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Tel.: 840 111 111 • Fax 417 562 585 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

by VEOLIA